



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



ATESTADO DE EDIFICAÇÃO EM REGULARIZAÇÃO



Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e com o Artigo 44, caput, inciso IV da Instrução Normativa Nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, atestamos que o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI).

VALIDADE: 13/09/2024

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO							
Registro de Endereço (RE): RE8057000777A							
Nome da Edificação: LAMIPACK EMBALAGENS E LAMINADOS PLASTICOS LTDA							
Nome Fantasia: LAMIPACK							
Logradouro público: Rodovia Municipal Osvaldo Olsen						Nº: 1155	
Bairro: GIOPPO			Município: CAÇADOR/SC			CEP: 89507-597	
Complemento: industria				LAT/LONG: (-26.7713064,-50.9981151)			
Referência:				Arquivo:			
Blocos Homologados CBMSC: 10				Blocos Cadastrados CBMSC: 17			
2. DADOS DA SOLICITAÇÃO							
Protocolo: F8057006960A			Característica de: Alta Complexidade			Nº de Blocos: 7	
Área total da solicitação: 5.997,07 (m²)							
Data da Solicitação: 07/08/2023			Quantidade de anexos: 1				
3.1. DETALHES POR BLOCO							
3.1.1. Guarita (235230)							
Área da solicitação: 6,60 (m2)				Área aprovada: 6,60 (m2)			
Nº de pavimentos: 1		Altura: --		Área do pavimento Tipo: --		Área desconsiderada: 0,00 (m2)	
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI		Carga de incêndio: Baixa - 300,00 (MJ/m2)		Situação: --		Lotação Máxima: 1	
Tipo Construtivo: --		Escada do Bloco: --		Quantidade de Glp: --		Risco do Bloco: RPCI até 80m²	
Responsável técnico:				Registro (CREA/CAU/CRT):			
OCUPAÇÕES							
NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	I-1 [Indústria] Locais onde as atividades exercidas e os materiais utilizados apresentam baixo potencial de incêndio. Locais onde a carga de incêndio não chega a 300 MJ/m2	Outros	0,00	1,00	6,60	0,00	6,60
3.1.2. Casa de Bombas (235235)							
Área da solicitação: 13,30 (m2)				Área aprovada: 13,30 (m2)			
Nº de pavimentos: 1		Altura: --		Área do pavimento Tipo: --		Área desconsiderada: 0,00 (m2)	
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI		Carga de incêndio: Baixa - 300,00 (MJ/m2)		Situação: --		Lotação Máxima: 1	
Tipo Construtivo: --		Escada do Bloco: --		Quantidade de Glp: --		Risco do Bloco: RPCI até 80m²	

Responsável técnico:	Registro (CREA/CAU/CRT):
----------------------	--------------------------

OCUPAÇÕES							
NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	I-1 [Indústria] Locais onde as atividades exercidas e os materiais utilizados apresentam baixo potencial de incêndio. Locais onde a carga de incêndio não chega a 300 MJ/m2	Outros	0,00	1,00	13,30	0,00	13,30

3.1.3. 6 - Deposito de tintas (313928)				
Área da solicitação: 150,00 (m2)			Área aprovada: 150,00 (m2)	
Nº de pavimentos: 1		Altura: --	Área do pavimento Tipo: --	Área desconsiderada: 0,00 (m2)
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI		Carga de incêndio: Alta - 1.201,00 (MJ/m2)		Situação: --
Lotação Máxima: 5				
Tipo Construtivo: --		Escada do Bloco: --	Quantidade de Glp: --	Risco do Bloco: Risco II
Responsável técnico:			Registro (CREA/CAU/CRT):	

OCUPAÇÕES							
NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	J-4 [Depósito] Depósito com alta carga de incêndio	Depósitos onde a carga de incêndio ultrapassa a 1.200 MJ/m² - galpões, centros de distribuição, centro atacadista	0,00	5,00	150,00	0,00	150,00

3.1.4. 5 - Casa Força (313924)				
Área da solicitação: 45,10 (m2)		Área aprovada: 45,10 (m2)		
Nº de pavimentos: 1	Altura: --	Área do pavimento Tipo: --		Área desconsiderada: 0,00 (m2)
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI		Carga de incêndio: Baixa - 300,00 (MJ/m2)		Situação: --
Lotação Máxima: 4				
Tipo Construtivo: --		Escada do Bloco: --		Quantidade de Glp: --
Risco do Bloco: Não simplificado				
Responsável técnico:		Registro (CREA/CAU/CRT):		

OCUPAÇÕES							
NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	K-1 [Energia] Central de transmissão e distribuição de energia	outros	0,00	4,00	45,10	0,00	45,10

3.1.5. 4 - Refeitório (313920)				
Área da solicitação: 189,93 (m2)		Área aprovada: 189,93 (m2)		
Nº de pavimentos: 1	Altura: --	Área do pavimento Tipo: --		Área desconsiderada: 0,00 (m2)
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI (RT)	Carga de incêndio: Baixa - 300,00 (MJ/m2)		Situação: --	Lotação Máxima: 166
Tipo Construtivo: --	Escada do Bloco: --	Quantidade de Glp: 90,00 (Kg)		Risco do Bloco: Risco II
Responsável técnico:		Registro (CREA/CAU/CRT):		

OCUPAÇÕES							
NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	F-8 [Local de Reunião de Público] Local para refeição	refeitórios	0,00	166,00	189,93	0,00	189,93

3.1.6. 2 - Produção (313932)						
Área da solicitação: 5.321,29 (m2)			Área aprovada: 5.321,29 (m2)			
Nº de pavimentos: 2		Altura: --		Área do pavimento Tipo: --		Área desconsiderada: 0,00 (m2)
Complexidade: Alta Complexidade		Carga de incêndio: Média - 999,00 (MJ/m2)			Situação: --	
					Lotação Máxima: 100	
Tipo Construtivo: --		Escada do Bloco: --		Quantidade de Glp: --		Risco do Bloco: Não simplificado
Responsável técnico:			Registro (CREA/CAU/CRT):			

OCUPAÇÕES							
-----------	--	--	--	--	--	--	--

NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	I-2 [Indústria] Locais onde as atividades exercidas e os materiais utilizados apresentam médio potencial de incêndio. Locais com carga de incêndio entre 300 a 1.200 MJ/m2	Atividades industriais fabricantes de automóveis, bebidas destiladas, instrumentos musicais, móveis, alimentos, marcenarias, fábricas de caixas e assemelhados	3,00	100,00	5.321,29	0,00	5.321,29

3.1.7. 1 - Escritório (313912)

Área da solicitação: 270,85 (m2)			Área aprovada: 270,85 (m2)		
Nº de pavimentos: 1	Altura: --		Área do pavimento Tipo: --	Área desconsiderada: 0,00 (m2)	
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI (RT)		Carga de incêndio: Média - 537,92 (MJ/m2)		Situação: --	Lotação Máxima: 51
Tipo Construtivo: --	Escada do Bloco: --		Quantidade de Glp: --	Risco do Bloco: Risco II	
Responsável técnico:			Registro (CREA/CAU/CRT):		

OCUPAÇÕES

NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	D-1 [Serviço profissional] Local para prestação de serviço profissional ou condução de negócios	Escritórios administrativos ou técnicos	0,00	25,00	179,85	0,00	179,85
2	J-2 [Depósito] Depósito com baixa carga de incêndio	outros	0,00	25,00	16,00	0,00	16,00
3	G-2 [Serviço automotivo e assemelhados] Garagem com acesso de público e sem abastecimento	Garagens coletivas sem automação, em geral, sem abastecimento (exceto veículos de carga e coletivos)	0,00	1,00	75,00	0,00	75,00

4. DADOS DA EMPRESA SOLICITANTE

Razão Social: Lamipack Embalagens e Laminados Plásticos Ltda							
Nome Fantasia: Lamipack Embalagens e Laminados Plásticos Ltda							
CPF/CNPJ: 85.140.739/0001-51							

5. RESPONSÁVEIS PELA EMPRESA SOLICITANTE

NR	Nome Completo
1	marins santos e sá

6. RESULTADO DA SOLICITAÇÃO

Resultado : DEFERIDO

Observações:

Brigada de Incêndio.

Apresentar Plano de Implementação de Brigada de Incêndio (PIBI), conforme instrução normativa 28 Anexo D.

Após adequação das pendências, entrar em contato pelo telefone 049 3561-6495 (setor de cartório) informando a conclusão.

Atenção, respeitar o prazo no auto de fiscalização para correção das adequações ou solicitar prorrogação de prazo, pois após o vencimento será gerado auto de infração (multa).

Pendências geradas no AF: AF8057000692A/23.

Implementar brigada de incêndio - Brigada de Incêndio.

Apresentar Plano de Implementação de Brigada de Incêndio (PIBI), conforme instrução normativa 28 Anexo D.

Após adequação das pendências, entrar em contato pelo telefone 049 3561-6495 (setor de cartório) informando a conclusão.

Atenção, respeitar o prazo no auto de fiscalização para correção das adequações ou solicitar prorrogação de prazo, pois após o vencimento será gerado auto de infração (multa).

Brigada de Incêndio.

Apresentar Plano de Implementação de Brigada de Incêndio (PIBI), conforme instrução normativa 28 Anexo D.

Após adequação das pendências, entrar em contato pelo telefone 049 3561-6495 (setor de cartório) informando a conclusão.

Atenção, respeitar o prazo no auto de fiscalização para correção das adequações ou solicitar prorrogação de prazo, pois após o vencimento será gerado auto de infração (multa).

Quartel de CAÇADOR/SC, 14/09/2023

Assinatura Eletrônica

Rafael SOARES Kubisse - Soldado

.....
NOME

CAÇADOR/SC, 14/09/2023

.....
LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: **f70937dfdd35d3bc1035b4fbe881ca5e244a8ce3**